



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 27 listopada 2024 r.

znak: GC.ZUZ.4210.81.2024.WG

w sprawie: **zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 27 listopada 2024 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieków: Trzebiochy, Wdy, Czarnej Wody i Dąbrznicy.**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 418 ust. 1 ustawy Prawo wodne:

I. Udzielił firmie Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Gdańsku, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV w rurze osłonowej metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieków:

1. Trzebiocha (działka nr ewid. 276 obręb Korne, gmina Kościerzyna) w km 0+5 ciek, z terenu działki nr ewid. 275 obręb Korne, gmina Kościerzyna i działki nr ewid. 370 obręb Gostomko, gmina Lipusz, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 33 m,
- długość przewiertu pod ciekami: 4,6 m,
- minimalna głębokość licząc od dna ciek do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Trzebiochy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 6002078.1159, Y: 6489389.9738,
- początek przekroczenia ciek – X: 6002091.2971, Y: 6489397.9326,
- koniec przekroczenia ciek – X: 6002095.2620, Y: 6489400.3223,
- koniec przewiertu – X: 6002106.8352, Y: 6489407.3145.

2. Trzebiocha (działka nr ewid. 171 obręb Korne, gmina Kościerzyna) w km 8+2 ciek, z terenu działki nr ewid. 171 obręb Korne, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 62 m,
- długość przewiertu pod ciekami: 4,2 m,
- minimalna głębokość licząc od dna ciek do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Trzebiochy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 5999889.4603, Y: 6491326.4663,

- początek przekroczenia cieku – X: 5999885.7387, Y: 6491358.9379,
- koniec przekroczenia cieku – X: 5999885.3253, Y: 6491362.5443,
- koniec przewiertu – X: 5999882.3871, Y: 6491388.1805.

3. Trzebiocha (działka nr ewid. 155 obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna) w km 4+27 cieku, z terenu działki nr ewid. 148 obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna i działki nr ewid. 158/9 obręb Grzybowo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 66 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 8,5 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Trzebiochy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 5994390.7592, Y: 6493540.2185,
- początek przekroczenia cieku – X: 5994387.4045, Y: 6493564.1254,
- koniec przekroczenia cieku – X: 5994384.1099, Y: 6493579.9180,
- koniec przewiertu – X: 5994378.7744, Y: 6493605.4875.

4. Wda (działka nr ewid. 90 obręb Lipusz, gmina Lipusz) w km 191+45 cieku, z terenu działki nr ewid. 91/4 obręb Lipusz, Lipusz i działki nr ewid. 307/2 obręb Lipusz, gmina Lipusz, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 91 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 8,7 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wdy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 5997312.6556, Y: 6485843.7752,
- początek przekroczenia cieku – X: 5997305.2066, Y: 6485822.8078,
- koniec przekroczenia cieku – X: 5997300.6280, Y: 6485809.9600,
- koniec przewiertu – X: 5997281.9290, Y: 6485757.5347.

5. Wda (działki nr ewid.: 251, 269 obręb Wąglikowice, gmina Kościerzyna i działka nr ewid. 170 obręb Loryniec, gmina Kościerzyna) w km 176+52 cieku, z terenu działki nr ewid. 255/1 obręb Wąglikowice, gmina Kościerzyna i działki nr ewid. 18/2 obręb Loryniec, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 80 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 13,3 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wdy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 5990523.0672, Y: 6493351.0956,
- początek przekroczenia cieku – X: 5990518.3929, Y: 6493315.2362,
- koniec przekroczenia cieku – X: 5990515.6555, Y: 6493294.3442,
- koniec przewiertu – X: 5990512.6733, Y: 6493271.5392.

6. Czarna Woda (działka nr ewid.: 388 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna i działka nr ewid. 95 obręb Gostomko, gmina Lipusz) w km 4+97 cieku, z terenu działki nr ewid. 559/2 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna i działki nr ewid. 97 obręb Gostomko,

gmina Lipusz, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 35 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 6,0 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarnej Wody, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 6003442.6318, Y: 6490547.7379,
- początek przekroczenia cieku – X: 6003438.5078, Y: 6490536.1116,
- koniec przekroczenia cieku – X: 6003436.4526, Y: 6490530.3176,
- koniec przewiertu – X: 6003430.7529, Y: 6490514.2492.

7. Czarna Woda (działka nr ewid. 249 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna) w km 7+26 cieku, z terenu działki nr ewid. 180 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna i działki nr ewid. 295 obręb Gostomie, gmina Lipusz, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 42 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 2,1 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarnej Wody, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 6004828.4285, Y: 6491447.6812,
- początek przekroczenia cieku – X: 6004840.1274, Y: 6491437.4046,
- koniec przekroczenia cieku – X: 6004846.6658, Y: 6491431.6564,
- koniec przewiertu – X: 6004859.5078, Y: 6491420.3758.

8. Dąbrznica (działka nr ewid. 52 obręb Wąglikowice, gmina Kościerzyna) w km 2+128 cieku, z terenu działki nr ewid. 30 obręb Wąglikowice, gmina Kościerzyna i działki nr ewid. 29 obręb Wąglikowice, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 25 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 0,5 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Dąbrznicy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 5990846.1056, Y: 6494586.1266,
- początek przekroczenia cieku – X: 5990854.3252, Y: 6494589.0945,
- koniec przekroczenia cieku – X: 5990858.8802, Y: 6494591.0547,
- koniec przewiertu – X: 5990868.3579, Y: 6494595.2861.

9. Dąbrznica (działka nr ewid. 171/2 obręb Lizaki, gmina Kościerzyna) w km 5+3 cieku, z terenu działki nr ewid. 171/2 obręb Lizaki, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, o następujących parametrach technicznych:

- średnica rury osłonowej: Ø 160 mm,
- całkowita długość przewiertu: 35 m,
- długość przewiertu pod ciekiem: 2,6 m,
- minimalna głębokość licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej: 1,5 m.

Położenie projektowanego przejścia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Dąbrznicy, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- początek przewiertu – X: 5991936.5399, Y: 6496620.0366,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie

- początek przekroczenia ciek - X: 5991923.4262, Y: 6496626.8635,
- koniec przekroczenia ciek - X: 5991920.2405, Y: 6496628.5219,
- koniec przewiertu - X: 5991905.5094, Y: 6496636.1908.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kpa strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Urzędu Gminy Lipusz, Urzędu Gminy Kościerzyna, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Urzędu Gminy Lipusz, Urzędu Gminy Kościerzyna oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>,
2. aa./WG.

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna,
2. Urząd Gminy Lipusz
ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz,
3. Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna,
4. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

